

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/1959 modifié)

N° RA25-0015

Valable 5 ans à compter du 13 décembre 2024

Matériau présenté par :
3A COMPOSITES
1 Alusingenplatz
HOHENTWIEL
78224 SINGEN
ALLEMAGNE

Marque commerciale : DIBOND®

Description sommaire :

Plaque plane multicouche constituée d'un noyau polyéthylène recouvert par lamination sur les 2 faces de parements aluminium laqués.

Epaisseur nominale du parement d'aluminium laqué : 0,3 mm.

Masse volumique nominale du noyau polyéthylène : 920 kg/m³.

Epaisseur nominale totale : 4 mm.

Masse volumique nominale totale : 1187,5 kg/m³.

Masse surfacique nominale totale : 4,75 kg/m².

Coloris : divers.

Nature de l'essai :
Essai par rayonnement (avec joint simulé)
Essai pour matériaux thermofusibles : essai de goutte

Classement :

M1 valable sur la face laquée uniquement

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-24-38596 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 20 janvier 2025

La Référente Technique
Etudes et Essais Feu

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS