

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002  
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

**PROCES-VERBAL N° 19-02983 L**

et 1 annexe de 4 pages

**MATERIAU présenté par :** ROCHLING ENGINEERING PLASTICS SE & Co. KG  
MULHEIMERSTRASSE 26  
53840 TROISDORF  
ALLEMAGNE

**REFERENCE(S) COMMERCIALE(S) :** Trovidur EC

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Plaque 100% PVC ignifugé dans la masse.  
Masse surfacique mesurée : entre environ 1,7 et 15 kg/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : entre 1 et 10 mm  
Coloris : Divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N°19-02983 E1-V1 du 12 novembre 2019

**NATURE DES ESSAIS :** Essai par rayonnement

**CLASSEMENT :** **M 1**

**Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis  
au marquage CE des Produits de Construction.**


**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 12 novembre 2019**



**Léa MONIN**  
Ingénieur Tests et Essais



**Sophie GUINAMAND**  
Ingénieur Tests et Essais